

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 42/19, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈНМВ 42/19

Замена клизних врата на гаражи специјалне механизације

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

БР. 02– 29.08.2019.

Питање потенцијалног понуђача:

1. У техничкој спецификацији на страни 6/26 стоји да дихт гума треба да буде у белој боји. Обзиром да боја гуме не утиче на квалитет врата, сматрамо да је овај захтев неоснован.
2. У техничкој спецификацији на страни 6/26 стоји да се тражи топлотна проводљивост са коефицијентом $0,38 \text{ W/m} \cdot \text{st} \cdot \text{C}$. Коефицијент топлотне проводљивости се изражава у јединици $\text{W/m}^2\text{K}$

Одговори на питања:

1. Дихт гума може бити у било којој боји.
2. Топлотна проводљивост износи $0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 42/19