

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 32/18, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 32/18
ОСВЕТЉЕЊЕ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ ПАНЧИЋ
У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 1 – 20.07.2018.

Питање потенцијалног понуђача:

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 32/18;

1. Наручилац је на страни 34/69 Конкурсне документације, одредио услов техничког капацитета, да понуђач мора да поседује грађевинске машине, транспортна средства и опрему и то:

2 дизел електрична агрегата минималне снаге 1700 W

Да ли ће Понуђач задовољити постављени услов техничког капацитета уколико поседује 2 **бензинска** агрегата минималне снаге 1700 W?

Одговор на питање:

Понуђачу се оставља могућност да приложи доказе о поседовању два електрична агрегата, било са дизел било са бензинским мотором, уз неопходан услов да минимална снага сваког од њих мора бити 1700 W.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације.