

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" 124/12, 14/15,68/15) u postupku javne nabavke male vrednosti br. JNMV 29/16, pitanja i odgovore objavujemo na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca JP "Skijališta Srbije"

JNMV 29/16
TEHNIČKI POTROŠNI ELEKTROMATERIJAL

PITANJA I ODGOVORI
BR. 1 – 20.09.2016.

Pitanja potencijalnog ponuđača / Odgovori na pitanja:

R.B.	NAZIV DOBARA	JM	KOL.	Pitanja / odgovori na pitanja
ZLATIBOR				
26	Kabl industrijski produžni 5x5mm licnasti Al sa industrijskim utičnica(utikač na kabl 20metrara	kom	1	Koji je tip i presek kabla i vrsta utikača? / Briše se iz tehničke specifikacije navedena pozicija.
27	Kabl 5x5mm licnasti Al	m	120	Koji je tip i presek kabla? / Briše se: Kabl 5x5mm licnasti Al 120m, a dodaje se: Kabl EPN 50-Y 5 x 10mm² duzine 180 metara.
28	Utičnica 15A Mennekes ili odgovarajuće	kom	5	Koji je kataloški broj tražene utičnice? / (link u nastavku) http://www.mennekes.de/index.php?id=908&L=1&asimProductId=3000886&asimMenuId=3001511
29	Utikač 13A Mennekes, ili odgovarajuće	kom	5	Koji je kataloški broj tražene utičnice? / (link u nastavku) http://www.mennekes.de/index.php?id=908&L=1&asimProductId=3000532&asimMenuId=3001046
45	Kabl produžni sa 8 utičnica	kom	4	Koja je dužina traženog dobra? / Produzni kabal duzine 5 m.
KOPAONIK				
42	Svetiljka fluo nadgradna sx65W sa senilom	kom	5	Potrebno je definisati broj fluo cevi (2x65, 3x65)? / 2x65W
45	Sklopka CN -0 220V	kom	3	Koja je amperaža kontaktora? / 16A
100	Reparaturna manžetna CRSM za kablove izolovane papirom ili plastičnom masom Raychem ili odgovarajuće	kom	1	Koje su dimenzije tražene manžetne (prečnik pre skupljanja)? / CRSM - 34/10 - 1500/239 (katalog Raychem)
101	Reparaturna manžetna RFSM ojačana vlaknima Raychem ili odgovarajuća	kom	3	Koje su dimenzije tražene manžetne (prečnik pre skupljanja)? / RFSM - 45/15 - 750/123 (katalog Raychem)
102	Reparaturna manžetna MRSM za fleksibilne kablove (skupljanje do 10mm) Raychem ili odgovarajuća	kom	3	Koje su dimenzije tražene manžetne (prečnik pre skupljanja)? / MRSM - 50/23 - 600/239 (katalog Raychem)

112	Utikač DIN 6-polni	kom	5	Koja je oznaka utikača i tip traženog dobra? / Mini DIN utikač 6 – polni muški – UTMDINM6 (katalog M&G Electronics ili odgovarajuće)
STARA PLANINA				
29	Mikroprekidač sa polugom 5A 250Vac dim 20x10x6mm	kom	10	Koja je oznaka prekidača i tip traženog dobra? / V4NST7Y1GUL

Pitanja i odgovori su sastavni deo konkursne dokumentacije.

U skladu sa navedenim pojašnjenjem narucilac objavljuje izmenjenu tehnicku specifikaciju za sledeće pozicije: **Zlatibor** - 26 (navedena pozicija se briše), 27, 28, 29 i 45; **Stara planina** – 29; **Kopaonik** -42, 45, 100, 101, 102 i 112.

Ponude se podnose na obrascu izmenjene tehničke specifikacije, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 20.09.2016. godine.