

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 46/16, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 46/16

Периодични прегледи и сервисирање пумпних станица

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

БР. 3 од 22.09.2016

Питања потенцијалног понуђача:

У оквиру конкурсне документације за ЈН 46/16 – Periodični pregledi i servisiranje pumpnih stanica (Кораоник, Златибор и Стара планина) у делу техничке спецификације тражи се:

1. Контрола саосности пумпи и електромотора ласерским инструментом.

Наше питање је:

Уколико се контролом утврди да пумпа и електромотор нису у саосности, како и када ће се извршити саосност истих, тј. на који начин ће се извршити услуга па и само плаћање?

2. Ултразвучна провера протока пумпи (израда извештаја). Да ли је неопходно да понуђач има у власништву или закупу уређај за ултразвучну проверу протока пумпи?

Одговори на питања:

- 1. Dodata je pozicija za uslugu podešavanja saosnosti pumpi u tehničkoj specifikaciji (objavljena izmenjena konkursna dokumentacija od 22.09.2016. godine)**
- 2. Uređaj za ultrazvučnu proveru protoka pumpi mora biti u vlasništvu.**

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације.