

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 13/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 13/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 13/14 – Радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2", ТС "Јарам" у ски центру Копаоник

Питање потенцијалног понуђача:

У вези са чланом 20. ЗЈН и тачком 14. поглавља 6. упутства понуђачима како да сачине понуду за Јавну набавку бр. 13/14 - радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2", ТС "Јарам" у ски центру Копаоник, имамо следећа питања и молимо Вас за појашњење:

1. У предмеру радова у делу завршни радови дали сте следеће описе по позицијама:

поз.2. Трошкови надлежне ЕД око уклапања нове у постојећу електроенергетску мрежу. Плаћање по рачуну. Обрачун по једном изласку на терен. ком.2 и

поз. 3. Трошкови погона управљанаја дистрибутивним електроенергетским системом ЕД... Плаћање по рачуну. Обрачун по једном изласку на терен. ком.2

Наше питање за ове позиције је: **да ли је сада у фази израде понуде потребно дати цене за ове позиције с обзиром да се плаћање надлежној ЕД врши по рачуну тек по изведеним радовима и да је за сада њихов износ непознат?**

У позицији 4. сте у напомени дали Атест о буци (30 dB ноћу и 40 dB дању) обезбеђује извођач грађевинских радова у трафостаници, наша питања су:

-С обзиром да на ТС Мали Краман постоји грађевински објект трафостанице ко ће обезбедити тражени атест о буци?

-Да ли је потребно допунити предмер радова за кућиште монтажно-бетонске трафостанице "Дубока2" са захтевом да иста треба да испуњава тражене услове по питању буке који се у том случају морају проследити произвођачима грађевинског дела?

Појашњење – одговор наручиоца:

1. Оквирно су познате тарифе надлежне ЕД за пружање услуга оваквог типа, тако да је потребно да понуђач у понуди наведе вредности за пружање наведених услуга.
2. Убацивањем додатног трансформатора повећава се ниво буке у ТС Мали Караман. Изабрани понуђач је у обавези да достави атест о измереном нивоу буке, издат од стране овлашћене организације за обављање делатности овог типа.
3. Испорука и уградња грађевинског дела МБТС Дубока 2 подразумева и достављање атеста о буци, што је обавеза самог испоручиоца ТС.