

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 13/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 13/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 13/14 – Радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2", ТС "Јарам" у ски центру Копаоник

Питање потенцијалног понуђача:

У вези са чланом 20. ЗЈН и тачком 14. поглавља 6. упутства понуђачима како да сачине понуду за Јавну набавку бр. 13/14 - радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2", ТС "Јарам" у ски центру Копаоник, имамо следећа питања и молимо Вас за појашњење:

Везано за наше постављено питање и Ваш одговор - појашњење бр.1, молимо Вас за неколико информација:

1. Вашим одговором под бројем 2. сте рекли: "Убацивањем додатног трансформатора повећава се ниво буке у ТС Мали Караман. Изабрани понуђач је у обавези да достави атест о измереном нивоу буке, издат од стране овлашћене организације за обављање делатности овог типа", наше питање је: **У случају да измерене вредности буду изнад 30дБ ноћу и 40дБ дању да ли ће се предузимати додатне активности у грађевинском делу ТС ради довођења на тражени ниво буке?**

2. Вашим одговором под бројем 3. сте рекли: Испорука и уградња грађевинског дела МБТС Дубока 2 подразумева и достављање атеста о буци, што је обавеза самог испоручиоца ТС, а наше питање је било: Да ли је потребно допунити предмер радова за кућиште монтажано-бетонске трафостанице "Дубока2" са захтевом да иста треба да испуњава тражене услове по питању буке који се у том случају морају проследити произвођачима грађевинског дела?

Појашњење – одговор наручиоца:

1. Изабрани извођач радова је у обавези да након реконструкције ТС обезбеди да ниво буке у истој не прелази вредности наведене у предмеру конкурсне документације.
2. Исто питање је постављено у допису од 07.04.2014 године на које је Наручилац већ одговорио у Појашњењу број 2 (питање бр. 3) које је објављено на Порталу и интернет страници Наручиоца.