

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 42/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈНМВ 42/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈНМВ 42/14 - технички електроматеријал.

Питање потенцијалног понуђача:

- Pozicija 14 - Četkica elektromotora - Pitanje: Koji model elektromotora je u pitanju, ili tačna oznaka cetkica?
- Pozicija 16 - Dehidrator konzervatorskog suda sušač - Pitanje: Koji model je u pitanju?
- Pozicija 22 - Fluo cev 18W 1200mm – Pitanje: Fluo cev od 18W se radi u duzini od 600mm, a od 36W u duzini od 1200mm, molim Vas da nam date tačnu informaciju ko je proizvođač fluo cevi iz Vaseg zahteva.
- Pozicija 27 - Grejač TA peći "Igoxerm" – Pitanje: Dodatno pojasnje grejaca, snaga, tip,...?
- Pozicija 28 - Grejač Ta peći "Magnohrom" – Pitanje: Dodatno pojasnje grejaca, snaga, tip,...?
- Pozicija 42 - Kućište tastera – Pitanje: Koji taster je u pitanju, ili koje kuciste je u pitanju?
- Pozicije 68,69 – redna klema 2,5mm – Pitanje: da li je u pitanju luster klema, ili VS klema?
- Pozicija 86 – skara klema – Pitanje:koja skara klema je u pitanju (velicina, broj polova,..)
- Pozicije 87,88 – Spojnica terminal 1.5-2.5, odnosno 4-6mm² – Pitanje: na koje spojnice se tačno misli?
- Pozicije 100,101 – Uticnica DIN 3-polna odnosno 5-polna – Pitanje: Da li su u pitanju uticnice na DIN sinu ili su u pitanju industrijske uticnice I ako jesu koliko su ampera?
- Pozicija 102 - Ventilator TA peći 2L+2D – Pitanje: Da li je u pitanju jedan ventilator ili par ventilatora?

Појашњење – одговор наручиоца:

- Pozicija 14-Tip DMI250T godište 2005,Standard IEC 60034-1(Ski lift);
- Pozicija 16-Transformator MINEL 630Kva tip T5PK/631/R(posuda u kojoj se nalazi silikagel);

- Pozicija 22-Fluo cev 18W 600mm (Filips);
- Pozicija 27-Igoterm 1000W L360mm i L 530mm;
- Pozicija 28-230V/1000W;
- Pozicija 42-Kućište sa dva tastera;
- Pozicija 66 i 67-Redna klema 12x2,5mm CN 6A;
- Pozicija 85 i 86- Spojnica TSK 5x1.5-6;
- Pozicija 98 i ,99- Industrijska utičnica 3 i 5-polna 32A;
- Pozicija 100-Ventilator TA peći par levi + desni.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 42/14