

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 42/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈНМВ 42/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈНМВ 42/14 - технички електроматеријал.

Питање потенцијалног понуђача:

1.stavka 1

Za koji uređaj se koristi baterija, koji je kapacitet I dimenzije?

2.stavka 2

Za koji uređaj se koristi baterija, koji je kapacitet I dimenzije?

3.stavka 27 I 28

grejač koliko wati

4.stavka 31 ,32,33,34,35,

Koje je grlo

5.stavka 42

Koji taster je u pitanju

6.stavka 47

Koje je podnožje

7.stavka 60,61,62,

Za koje sijalice su prigušnice

8.stavka 68 I 69

Da li je to komplet reflektor

9.stavka 100

Šta znači ventilator TA peći 2L+2D? Ventilator je ili levi ili desni. Da li ste mislili komplet levi+desni?

10.stavka 16

Na koji se uređaj misli?

Појашњење – одговор наручиоца:

Stavka 1- АКУ Bатерија 12V

Stavka 2 - 9V

Stavka 27 - Igo term 1000W

Stavka 28 - Magnohrom 1500W

Stavka 31,32,33,34,35 - GU 10 220V (halogene sijalice) Stavka 42- Kućište za dva tastera

Stavka - 47 - Topivi umetak 10A Stavka 60,61,62 - Za metal halogene sijalice Stavka 68 i 69

- Da Stavka 100 Komplet (par) Stavka 16 Dihidrotor konzervatorskog suda -Tranformator

Minel 630Kva tip T5PK /631/R

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 42/14