

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 42/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

## ЈНМВ 42/14

### ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 3

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈНМВ 42/14 - технички електроматеријал.

#### **Питање потенцијалног понуђача:**

Poz. 6 Baterija 9V

Pitanje: Da li je baterija alkalna ili obicna

Poz.8 Baterija AA punjiva

Pitanje: Koje snage je baterija AA punjiva

Poz. 14 Cerkica el.motora

Pitanje: Koji tip i snaga elektro motora je u pitanju

Poz.15 Dozna za gips

Pitanje: Koja je velicina dozne fi 60 ili 78

Poz.16 Dehidrator konzervatorskog suda susac

Pitanje: Koji tip dehidratora je u pitanju

Poz.17,18 FID sklopka 40, 63A

Pitanje: Da li 4P i koje osetljivosti

Poz.27 Grejac TA peci Igoherm

Pitanje: Koja snaga grejaca i da li je samotni ili cevni

Poz.28 Grejac TA peci Magnohrom

Pitanje: Koja snaga grejaca i da li je samotni ili cevni

Poz. 31-35 Halogene sijalice

Pitanje : Za halogene sijalice je potrebno definisati kojeg su grla

Poz. 46 Okidac za trafo celiju TCN Maribor

Pitanje: Potrebno je definisati tacan tip okidaca za koju ili koji tip TCN Maribor

Poz.83 Grejalica sobna 2000w

Pitanje: Da li je grejalica kvarcna ili mala na izduvavanje

Poz. 84 Skaro klema

Pitanje: Koja velicina skaro leme

Poz. 91 Termometar kontaktni 630KVA

Pitanje: Potrebno je definisati termometar dati malo vise podataka

Poz. 92 Trafo 220v/24v

Pitanje: Koje snage je trafo

Poz. 98,99 Uticnica DIN 3-polna, DIN 5- polna

Pitanje : Kakva je to uticnica da li je industrijska ili neka druga

**Појашњење – одговор наручиоца:**

Pozicija 6 – ALKALNA

Pozicija 8 – 2700Mha

Pozicija 14 – Tip DMI 250T godište 2005 Standard IEC 60034(Ski lift)

Pozicija 15 – fi 78

Pozicija 16 – Transformator MINEL 630Kva tip T5PK/631/R

Pozicija 17,18 -4P osetljivostt 63/05

Pozicija 27 – 1000W cevni

Pozicija 28 – Cevni 1500W

Pozicija 31-35 – GU 10 /220V

Pozicija 46 – Srednjanaponska vodna ćelija 20KV napon okidača 220V godište 85-86

Pozicija 83 – Kvarcna

Pozicija 84 – od 25 do 35mm

Pozicija 91 – Minel ttransformator 630Kva-10-04KV

Pozicija 92 – 300W

Pozicija 98 ,99 Industrijska 32A

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 42/14