

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 42/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

42/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку – сервис пумпних станица и компресорских станица на Копаонику – редовно годишње одржавање, бр. набавке ЈН бр. 42/14

Питање потенцијалног понуђача:

1. Da li u pumpnoj stanici postoji kran ili dizalica za podizanje motora pumpe?
2. Da li se servisiraju celokupne pumpe ili se samo radi reparacija mehaničkih zaptivača i ležajeva?
3. Da li je obaveza Izvodjača da izvlači utopne pumpe iz bunara, i na kojoj dubini se nalaze?

Појашњење – одговор наручиоца:

1. U pumpnim stanicama ne postoji montiran kran ili dizalica za podizanje pumpi.
2. Ponuđač svojom ponudom treba da predvidi radove na kompletnom servisiranju pumpi, ali će se na licu mesta, u toku radova na servisiranju, konstatovati stanje pumpi i neophodni radovi koje je neophodno izvršiti.
3. Obaveza Ponuđača je da, u okviru svojih radova i date ponude, uračuna i troškove na izvlačenju pumpi iz upojnih bunara.
Pumpe CAPRARI iz tehničke specifikacije konkursne dokumentacije - pozicija broj 5 i broj 6 su na dubini do 12m, a pozicija broj 7 se nalazi u pumpnoj stanici u bazenu.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 42/14