

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 13/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

13/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 4

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2" и ТС "Јарам", бр. набавке 13/14

Питања потенцијалног понуђача:

1. Da li su zahtevani transformatori sa "normalnim" gubicima, ili sa sniženim gubicima u skladu sa tehničkom preporukom EPS?
2. Da li je moguće ponuditi transformatore sa aluminijumskim namotajima ili u obzir dolaze samo transformatori sa bakarnim namotajima?
3. Molimo Vas da nam definišete na kojoj nadmorskoj visini se nalaze predmetni objekti (trafo stanice) zbog hlađenja transformatora?

Појашњење – одговор наручиоца:

1. Nadležna ED Kraljevo – Pogon Raška koja je izdala Tehničke uslove za projektovanje i rekonstrukciju TS "Duboka 2" nije zahtevala isporuku i ugradnju transformatora sa sniženim gubicima, te shodno tome Naručilac isključivo zahteva isporuku i ugradnju transformatora u svemu prema specifikaciji u konkursnoj dokumentaciji.
2. Kompletna dosadašnja elektroenergetska infrastruktura JP Skijališta Srbije je podrazumeva eksploataciju energetskih transformatora sa bakarnim namotajima. Naručilac nije do sada imao iskustva sa transformatorima sa aluminijumskim namotajima u pogledu gubitaka, stepena korisnog dejstva, gabarita, načina održavanja i sl. No, ponuđačima se ostavlja da sami odluče koji će tip transformatora navesti u ponudi.
3. TS "Duboka 2" – 1 505 mm , TS "Mali Karaman" – 1 920 mm