

Предмет: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности – услуга провере стања громобранских инсталација објеката скијашке инфраструктуре у ски центрима Копаоник, Злаибор и Стара планина и испитивање функционалности опреме дистрибутивних трансформаторских станица у ски центру Златибор, бр. набавке ЈНМВ 69/13, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12)

Питање: Везано за образац о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 69/13 и услова из члана 75 - ЗЈН под тачком 5. тражите "акредитација лабораторије или контролног тела" сматрамо да такав захтев није оправдан.

Одговор: Наручилац је наводећи "акредитацију лабораторије или контролног тела" као обавезан део документације који потенцијални пружаоци услуга прилажу приликом учешћа у поступку ЈН мислио на уверење акредитоване лабораторије или контролног тела о еталонирању мерних уређаја који ће се користити приликом спровођења радњи које су предмет ЈН. На овај начин се доказује исправност мерних уређаја са једне стране, а гарантује тачност резултата мерења са друге стране.